



# ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



## ЗАПОВЕД

№.....968...../01.07.....2020 г.

Град Казанлък



Във връзка с извършен оглед на 02.06.2020 г., на място и проверка по документи от комисия, назначена на основание чл. 73, ал. 1 от ЗКН със Заповед №665/18.05.2020 год. на Галина Стоянова /Кмет на Община Казанлък / е съставен констативен протокол №П-1 от 03.06.2020 г. по реда на чл. 73, ал. 2 от ЗКН, за НКЦ „Паметник на Свободата-връх Столетов“, към НПМ „Шипка- Бузлуджа“, намираща се в ПИ с ид. 83199.1.1 по КККР на гр. Шипка, землището на гр. Шипка.

НКЦ „Паметник на Свободата – връх Столетов“, към НПМ „Шипка – Бузлуджа“, е обявен за паметник на културата в ДВ бр. 33/1970 г. и съгласно § 10, ал. 1 от ПЗР на ЗКН притежава статут на единична историческа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

С Разпореждане на Министерски съвет от 05.10.1956 г., връх Столетов и околността му са обявени за парк-музей, а с Постановление № 44/03.10.1968 г. на Министерски съвет се установява статута на имота като **национален**.


В ДВ бр. 33/1970 г. на територията на Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ са обявени 27 единични исторически паметника на културата, а именно: Братска могила – централно руско гробище; Братска могила – южно от Орлово гнездо; Братска могила – до Паметника на свободата; Братска могила – до хотела на „Балкантурист“; Два надгробни паметника - централно руско гробище; Шест надгробни плочи - централно руско гробище; Големият руски паметник; Две руски гробища - под Орлово гнездо; Надгробен паметник - между двете руски гробища; Надгробен паметник - на Орлово гнездо; Паметник на свободата - връх Столетов; Голямата батарея - 60 м западно от паметника на Свободата; Три надгробни паметника - на завоя на шосето за Габрово; Надгробна плоча - в двора на почивна станция на Завод 10; Надгробен паметник - в двора на почивна станция на Завод 10.

Националният парк-музей “Шипка-Бузлуджа” е обявен с Разпореждане на Бюрото на МС № 71 от 17.11.1978 г. за исторически и архитектурен резерват, с **категория „национално значение“** /ДВ бр. 97 от 1978 г./ В ДВ са посочени границите на резервата и на охранителната зона. С протокол от 15.06.1998 г. на назначена със Заповед № РД-09-263/09.06.1998 г. на министъра на културата Междуправителствена комисия, одобрен от министъра на културата са определени актуалните граници и площи на територията на резервата. Съгласно §10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКН, Националният парк-музей “Шипка-Бузлуджа” притежава статут на историческа и архитектурна недвижима културна ценност с **категория „национално значение“**.

Недвижимата културна ценност „Паметник на Свободата – връх Столетов” и имотът, в който е разположена са публична държавна собственост, като са предоставени за стопанисване и управление от Министерство на културата на Националния парк-музей “Шипка-Бузлуджа” с:

1. Акт № 1203/08.10.1998 г. за публична държавна собственост, издаден от МРРБ- Областна администрация, гр. Хасково, на основание Протокол от 15.06.1998

# ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



г.: Земя - 2338 дка. Местонахождение: землище на гр. Шипка, връх Шипка, община Казанлък.

2. Акт № 8918/12.02.2018 г. за публична държавна собственост, издаден от Областна администрация, гр. Стара Загора, за сграда с идентификатор 83199.1.1.6, със застроена площ 390 кв. м, на 8 етажа, предназначение: Сграда за култура и изкуство. – НКЦ „Паметник на свободата – връх Столетов“. Правата за управление на сградата са предоставени на НПМ „Шипка - Бузлуджа“ при Министерство на културата.

На 13.05.2020 г. е извършена проверка от регионалния инспектор от ГД ИОКН, представител на НИНКН и представители на Община Казанлък, във връзка с писмо изх. № 45-00-212/08.04.2020 г. в Министерство на културата от д-р Чавдар Ангелов, Директор на НПМ „Шипка - Бузлуджа“, за обстоятелства застрашаващи НКЦ „Паметник на Свободата – връх Столетов“ към НПМ „Шипка – Бузлуджа“. За извършената проверка е изготвен констативен протокол.

С изх. № 145-02-3/14.05.2020 г., на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, са дадени съвместни указания от кмета на Община Казанлък и регионалния инспектор за ЮИР от ГД ИОКН при Министерство на културата, до ползвателя - НПМ „Шипка-Бузлуджа“, предвиждащи предвид състоянието на недвижимата културна ценност „Паметник на Свободата – връх Столетов“:

- Ползвателят да обезопаси същата, изразяващо се в поставяне на временна метална ограда с минимална височина 1.50 м, с цел обезопасяване, като оградата да се постави в срок до 5 /пет/ дни от получаване на дадените указания, на отстояние на 5.00 м. от основата на западната, източната, южната и северната фасада на НКЦ „Паметник на Свободата – връх Столетов“ (при доказване на опасна близост до предпазната лента на паднали каменни късове разстоянието да се увеличи).

- Ползвателят да възложи изготвяне на становище на инженер - конструктор, вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1 от ЗКН, с което да се предвиди извършване на укрепване на частично разрушения долен еркерен край на корнизата в югоизточния ъгъл, чрез хоризонтално анкериране на метални пръти под еркерно издадените каменни блокове от трети ред **или** изолиране на компрометираната част със специализирана мрежа, както и да възложи изпълнението на предвидените със становището дейности - срок за възлагане - до 5 /пет/ дни от получаване на дадените указания; срок за изготвяне на становище от инженер - конструктор, вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1 от ЗКН – до 7 /седем/ дни от възлагането; срок за възлагане на изпълнението на дейностите по становището – до 3 /три/ дни от предоставяне на становището.

1. С Договор № 107/19.05.2020 г. директорът на НПМ „Шипка - Бузлуджа“ е възложил на ДЗЗД „Паметник Шипка – 2019“ изпълнението на горесцитираните указания.

2. Директорът на НПМ „Шипка - Бузлуджа“ е сключил Договор № 0000685П/19.05.2020 г. за наем на 91 метра мобилна ограда, за изпълнение на даденото указание за обезопасяване на НКЦ „Паметник на Свободата – връх Столетов“.

НКЦ „Паметник на Свободата – връх Столетов“ е фундиран на най-високото място на връх Столетов, на предварително изкопана за това площадка, върху скала. От западната страна изкопът е бил по-дълбок в терена, разширен за обходното

# ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



пространство около паметника, докато от южната страна скалата е намерена пониско. Основата представлява бетонна плоча, армирана с железни релси. Паметникът има форма на правилна, четиристенна, пресечена пирамида с три последователни отстъпа към вертикалната ос и едно надвесване при короната на паметника. Той е иззидан от местен камък – доломит, отвън с неправилна циклопна зидария, а отвътре – блокова с добре обработено лице. Във всеки от четирите ъгъла на паметника са вградени по два железни профила /релси/, които излизат от основната бетонна плоча и завършват при короната. Тези железни профили са свързани хоризонтално през около 2 метра. В тялото на паметника са изградени осем помещения едно над друго, като между първи и втори етаж няма връзка, във втори етаж се влиза от главното външно стълбище, от втори до трети етаж – с трираменна стълба и от трети до осми етаж – с двураменна стълба. От осми етаж до терасата се достига чрез метална спираловидна стълба, над която на терасата има покривче, предпазващо отвора от навлажняване. Етажните конструкции са изпълнени от стоманобетонни плочи, стъпили на масивния каменен зид.

На място комисията назначение със заповед №665/18.05.2020г., установи следното:

Ползвателят – НПМ „Шипка - Бузлуджа“ е изпълнил дадените от кмета на Община Казанлък и регионалния инспектор от ГД ИОКН, указания с изх. № 145-02-3/14.05.2020 г.

При оглед на фасадите се констатира подкожушване и на места изветряване на вароциментовата замазка по измазаните fugи, по и под големия корниз, вследствие на влажностни процеси, сериозни температурни колебания и процеси на заледряване-топене. Наблюдава се частично разрушение на еркерно издаден, носещ скален блок от доломит в основата на голям корниз в началото на югоизточния оформен с два отстъпа ъгъл на паметника. Това е в следствие на непрекъснато подлизване на водата по долната хоризонтална част на еркерния блок и последващо проникване във външните скални слоеве, което води до нарушаване (дамари) на целостта му. Има липсващи каменни блокове от втория ред в ъгъла на корниза, над носещия блок. Има вертикално диагонална цепнатина от долната част на третия ред на каменната зидария по измазана fuga до началото на втори ред, липсващи части от третия ред на зидарията, които са били над еркерно издадения носещ каменен блок в основата на корниза. При изпълнението на дадените указания се е наложило демонтиране на каменен блок от третия ред на зидарията в ъгъла на корниза, който е бил издаден еркерно. Вторият каменен блок от третия ред на зидарията в ъгъла на корниза се издава еркерно и в момента, като към зидарията го свързва само замазката на хоризонталната fuga и частичният му контакт с блокове отдолу, който покрива една трета от дължината му. Посредством метални профили и планки, анкерирани в каменната зидария е извършено подпирание и укрепване на дефектирания участък. Наблюдават се пукнатини и отлюспвания (дамари) в доломитовата зидария от първия праг до горния ръб на корниза от всички страни на паметника, както и подкожушване на измазаните fugи. Има неравномерно слягане на част от хоризонталните каменни блокове на стълбището при входа от север, което е отворило хоризонталните fugи между тях, с възможност за проникване на вода и развиване на разрушителни процеси в замазката и каменната структура.

Наблюдава се стичане на вода и надлъжна пукнатина по арката над северния вход. Входната метална врата е провиснала и е затруднено отварянето. При

# О Б Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К



направения вътрешен оглед на места се констатира подкожушване на вътрешната мазилка, както и отлюспване на блажна и латексова боя. Има повърхностно навлажняване по мазилки и декоративни облицовки от врачански варовик. По части от каменните облицовки има и солни отлагания.

Налице са обстоятелства застрашаващи НКЦ „Паметник на Свободата – връх Столетов” от увреждане.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗКН и Констативен протокол №П-1/03.06.2020 г. по реда на чл. 73, ал. 2 от ЗКН

## ЗАПОВЯДВАМ:

1. Ползвателят (НПМ „Шипка- Бузлуджа“, представлявано от д-р Чавдар Ангелов- директор на НПМ „Шипка- Бузлуджа) да възложи, в 2 месечен срок от получаване на настоящата заповед, изготвяне на конструктивно обследване, както и на пълно архитектурно и фотограметрично заснемане на недвижимата културна ценност, с всички нейни елементи, на което да се отразят всички етапи на намеса и настъпилите повреди и разрушения.


2. Ползвателят (НПМ „Шипка- Бузлуджа“, представлявано от д-р Чавдар Ангелов- директор на НПМ „Шипка- Бузлуджа) да възложи, в 4 месечен срок от получаване на настоящата заповед, изготвяне на проектна документация с предвидени дейности за укрепване на фасадната зидария, при необходимост, както и цялостен проект за консервация, реставрация на недвижимата културна ценност, включваща графична, текстова и фотодокументация, съпроводена с анализ на състоянието на градежните елементи, част „Технологична” и становище на реставратор, които да обосноват нуждата от последващите намеси. Проектната документация следва да е изготвена от правоспособно лице вписано в регистъра на чл. 165 от ЗКН.

3. Горецитираната документация да бъде представена, в 10 месечен срок от получаване на настоящата заповед, в Министерство на културата от ползвателят (НПМ „Шипка- Бузлуджа“, представлявано от д-р Чавдар Ангелов- директор на НПМ „Шипка- Бузлуджа), за съгласуване по реда на чл. 84 от ЗКН и същата да е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности.

4. След получено положително становище на горецитираната документация от министъра на културата, в 10 дневен срок, ползвателят (НПМ „Шипка- Бузлуджа“, представлявано от д-р Чавдар Ангелов- директор на НПМ „Шипка- Бузлуджа) да представи същото, заедно със съгласуваната проектна документация в Община Казанлък при:

- необходимост от одобряването ѝ и издаване на разрешение за строеж от гл. архитект на Община Казанлък, или;
- изпълнение на задължението по чл. 151, ал. 2 от ЗУТ

# ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



5. Ползвателят (НПМ „Шипка- Бузлуджа“, представлявано от д-р Чавдар Ангелов- директор на НПМ „Шипка- Бузлуджа), следва да изпълни горесцитираните проекти, в:

- 12 месечен срок от влизане в сила на издаденото разрешение за строеж, ако за извършване на предвидените консервационно реставрационните работи е необходимо издаването на такова или;
- 12 месечен срок от датата на съгласуването на проектната документация с Министерство на културата по реда на чл. 84 от ЗКН, ако не е необходимо издаване на разрешение за строеж;

Временната метална оградата с цел обезопасяване на сградата и възпрепятстване на достъпа до нея, предписана по указания 104-02-3/14.05.20г., разположена на разстояние 5,00м от основата на западната, източната, южната и северната фасади на НКЦ „Паметник на Свободата- връх Столетов“ е необходимо да остане до края на изпълнението на дейностите по укрепване на фасадната зидария, консервацията и реставрация на недвижимата културна ценност.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването ѝ пред административен съд – гр. Стара Загора.

Съгл. Чл. 73, ал. 3 от ЗКН обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.

Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица и на регионален инспекторат за югоизточен район към ГД ИОКН, Министерство на културата, за сведение и изпълнение.

**ГАЛИНА СТОЯНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА**

